

Kritéria výběru pro odsávací systémy - mobilní dle použití

Emisní hodnota	Materiál	Použití			
		Občasné	Příležitostné až časté	Pravidelné	Nepřetržité
Příklad použití Třída I & II < 1-2 mg/s Svařování pod tavidlem Svařování WIG Laserové svařování	nelegovaný nízkolegovaný	SmartMaster	SmartMaster ProfiMaster	ProfiMaster MaxiFil	MaxiFil
	hliník	SmartMaster	SmartMaster ProfiMaster	ProfiMaster MaxiFil	MaxiFil
	vysokolegovaný neželezný	SmartMaster	SmartMaster ProfiMaster	ProfiMaster MaxiFil	MaxiFil
Třída III 2-25mg/s Ruční obloukové svařování Svařování MIG/MAG	nelegovaný nízkolegovaný hliník	SmartMaster	ProfiMaster	MaxiFil Filter-Master XL	MaxiFil Clean Filter-Master XL
	vysokolegovaný neželezný	SmartMaster	ProfiMaster	MaxiFil Filter-Master XL	MaxiFil Clean Filter-Master XL
Třída IV > 25mg/s Svařování trubičkovým drátem	nelegovaný nízkolegovaný hliník	ProfiMaster	MaxiFil Filter-Master XL	MaxiFil Clean Filter-Master XL	MaxiFil Clean Filter-Master XL
	vysokolegovaný neželezný	ProfiMaster	MaxiFil Filter-Master XL	MaxiFil Filter-Master XL	MaxiFil Clean MaxiFil Filter-Master XL

Doporučení jsou založena na evropských normách a také na výměnách / intervalech čištění filtrů.

